



Serie	ACFC
Produkt	Aktivkohle-Filterpatrone
Hersteller	TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz • 47504 Neukirchen-Vluyn • Germany Telefon +49(0)2845 2020 • Telefax +49(0)2845 202265 E-Mail trox-de@troxgroup.com • Internet www.trox.de
Europäische Normen	EN 16798-3:2017-11
Deutsche Normen	DIN 1946-4:2018-09 VDI 3803 Blatt 1:2010-02 VDI 6022 Blatt 1:2018-01
Österreichische Normen	ÖNORM H 6020:2019 06 ÖNORM H 6021:2016 08
Schweizer Richtlinien	SWKI VA104-01 SWKI VA105-01
Prüfungsort (Werk)	TROX GmbH Siemensstraße 24, 47574 Goch, Germany

Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten Serie im Werk geprüft, sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

Die Prüfung der oben genannten Muster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von der geprüften Serie eingehalten werden. Die Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.



Neukirchen-Vluyn, den 06.10.2021

Pascal Pollmann M.Sc.
geschult nach VDI 6022 Kategorie A
Produktmanagement

Dipl.-Ing. Jan Heymann
Leiter Qualitätsmanagement