

## Absperrklappe Serie AK-Ex

### Gegenstand der Prüfung

Die TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Vluyn bestätigt, dass die Hygieneanforderungen aus den folgenden Normen und Richtlinien eingehalten werden.

### Europäische Normen

DIN EN 13779:2007-09

### Deutsche Normen

VDI 6022 Blatt 1: 2018-01

VDI 3803 Blatt 1:2010-10

DIN 1946-4:2018-06

### Österreichische Normen

ÖNORM H 6021:2016-08

ÖNORM H 6020:2015-03

### Schweizer SWKI-Richtlinien

VA104-01: 2007-01

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten Serie im Werk der TROX GmbH, Gendringer Str. 85, 46419 Isselburg/Anholt geprüft, sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

### Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung der oben genannten Muster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von der geprüften Serie eingehalten werden. Die Übereinstimmung mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.

Neukirchen-Vluyn, den 18.05.2018

Jörg Slawinski

geschult nach VDI 6022 Kategorie A  
Produktmanagement



Dipl.-Ing. Jan Heymann

Leiter Qualitätsmanagement

ZERTIFIKAT