

Hygiene-Konformitätserklärung

VARYCONTROL VVS-Regelgeräte Serie TVM

Gegenstand der Prüfung

Die Fa. **TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz, D-47504 Neukirchen-Vluyn** bestätigt, dass die Hygieneanforderungen aus den folgenden Normen und Richtlinien von den VARYCONTROL VVS-Regelgeräte der Serie TVM eingehalten werden.

- Europäische Norm
 - EN 13779 (09/2007)
- Deutsche Normen
 - VDI 6022, Blatt 1 (07/2011)
 - VDI 3803 (02/2010)
 - DIN 1946, Teil 4 (12/2008)
- Österreichische Normen
 - ÖNORM H 6021 (09/2003)
 - ÖNORM H 6020 (02/2007)
- Schweizer SWKI-Richtlinien
 - VA104-01 (04/2006)
 - 99-3 (04/2003)

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Mustergerät der oben genannten Serien im Werk der Fa. TROX GmbH, Gendringer Straße 85, 46419 Isselburg-Anholt geprüft sowie die verschiedenen Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung der oben genannten Gerätemuster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von den VARYCONTROL VVS-Regelgeräte der geprüften Serie eingehalten werden.

Die Übereinstimmung der VARYCONTROL VVS-Regelgeräte der Serie TVM mit den Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.

Neukirchen-Vluyn, den 19.05.2014



Jörg Slawinski
geschult nach VDI 6022 Kategorie A
Produktmanagement



Dipl.-Ing. Jan Heymann

Leiter Qualitätsmanagement

Zertifikat