

# INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 5. Mai 1992  
Reichpietschufer 74-76  
Telefon: (030) 264 87-272  
Teletex: 308258  
Telefax: (030) 264 87-320  
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/6/87

Bescheid  
über  
die Ergänzung  
des Prüfbescheids vom 16. November 1987

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung  
in Lüftungsleitungen, Serie FV-K 90

Antragsteller: Gebrüder  
Trox GmbH  
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 15. November 1995

Prüfzeichen: PA-X 189

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 189 vom 6. August 1990 ergänzt.

Bemerkungen:

Die Besonderen Bestimmungen des Prüfbescheids vom 6. August 1990 werden wie folgt ergänzt.

Dieser Bescheid umfaßt zwei Seiten und 1 Blatt Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.





Der Prüfbescheid wird um die folgenden Besonderen Bestimmungen ergänzt:

- 1 Die Absperrvorrichtungen mit Prüfzeichen PA-X 189 dürfen mit bauseits montierten Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht  $60 \text{ kg/m}^3$ ) verwendet werden, wenn die werkseitig montierten asbesthaltigen Dichtungen mit der Bezeichnung "Litaflex KG 25" obengenannter Absperrvorrichtungen entsprechend den Bestimmungen der "Asbestrichtlinie" demontiert und entsorgt wurden.
- 2 Absperrvorrichtungen entsprechend diesem Bescheid dürfen nur dann saniert werden, wenn ausschließlich die Anschlagdichtungen der Absperrvorrichtungen aus asbesthaltigem Material (Litaflex KG 25) bestehen.
- 3 Vor Demontage und Entsorgung des Dichtungsmaterials ist eine Identifizierung anhand der Kennzeichnung der eingebauten Absperrvorrichtungen vorzunehmen; dabei müssen die Prüfzeichen auf den Gehäusen der Absperrvorrichtungen mit dem dieses Ergänzungsbescheides übereinstimmen.
- 4 Die Sanierungsarbeiten an den Absperrvorrichtungen dürfen ausschließlich durch die vom Antragsteller benannten Firmen durchgeführt werden.
- 5 Die an dem Einbauort zu montierenden Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca.  $60 \text{ kg/m}^3$ ) müssen Abmessungen entsprechend den Anlagen dieses Bescheids haben. Die Dichtungen sind vom Antragsteller zu liefern.
- 6 Die Dichtungen müssen eingelegt oder eingeklebt werden; dabei dürfen die Dichtungsprofile von weniger als 1 m Länge nicht gestückelt aneinandergereiht montiert werden. Die Enden sind rechtwinklig abzulängen.
- 7 Nach Ausführung der Arbeiten ist eine Wartung gemäß den Angaben des Prüfbescheids durchzuführen.


Im Auftrag  
Cyris

266P92





Brandschutzventil  
(Systembild)



- Bemerkungen:     ■ Dichtung bis 30.06.1988 aus Litaflex (Asbestschaum)
- Abmessungen:     ■ Litaflex 20 x 10
- Polyurethanschaum 20 x 10.
- Prüfbescheid:     PA-X 189

1. Anlage zum Prüfbescheid  
**PA-X 189** vom 5. Mai 1982

Institut für Bautechnik  
in Berlin

