

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 01. September 1989
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 25 03-2 72
Teletex: 308258
Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/6/79

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 01. Juli 1982

Gegenstand: Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen von Warmluftheizungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn 1

Geltungsdauer bis: 30. Juni 1990

Prüfzeichen: PA-X 157

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 157 vom 01. Juli 1982 geändert.

Bemerkungen:

"Die Dichtungen aus elastischem, keramischen Filz Pos. 3 entfallen. Statt dessen müssen Dichtungen aus Polyurethanschaum mit dichter Struktur (Raumgewicht ca. 60 kg/m³) - z.B. Superseal W -, mit den Abmessungen 14 mm x 18 mm (Pos. 3) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag

Cyris



1380d