

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 27. August 1990
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 25 03-272
Teletex: 308258
Telefax: (0 30) 25 03-3 20
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/5/75

Bescheid
über
die Ergänzung
des Prüfbescheids vom 16. April 1981

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1993

Prüfzeichen: PA-X 106

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 106 vom 16. April 1981 ergänzt.

Bemerkungen:

Für die werkmäßige Herstellung von o.a. Absperrvorrichtungen dürfen zusätzlich zu den bisher verwendeten Silikat-Plattenwerkstoffen, Silikat-Bauplatten mit der Bezeichnung "Promatect H (neu)" mit Prüfzeichen PA-III 4.586 verwendet werden.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag
Cyris

