Ersatzteilliste

Bauvorhaben:	ISH 2023	
Gerät:	ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2	
Version:	006	
Angebots-Nr:	71138	
Auftragsnr.:	DE1640768	Pos.: 10
Pos.:	1	
LV-Pos.:		
Bearb.-Datum:	01.02.2023	
Bearbeiter:	Kincses, Attila	
Innendienst:		

Pos.	Artikel	Bestellinformationen	Hersteller	Materialnr.	
1	**ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2**				
1.1.2	**Ansaug-/Ausblaskammer (Zuluft)**				
	Anschluss: Dach (Klappe (innenliegend))	JZ-LL-AL-RLT-GX / 395x400 / Z03MO	Trox		
	Klappenstellantrieb, Position: bedienseitig, Spannung: 24V AC/DC, Leistung: 4.5 VA, Drehmoment: 15 Nm, Funktion: Modbus	Bezeichnung: 227CMX-024T-15-MB-105-TRX/MINI Anzahl: 1	Gruner	A00000036232	
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.2.2	**Filter (Zuluft)**	1x PFG-ePM1-90%-PLA-25 / 592x592x600 x 10 Filterwand für seitlichen Auszug - DESIF-Y - Ausf. 2 Zeichnung GR1501960 Ausführung pulverbeschichtet, RAL 9016 BxH = 1 x 1 Differenzdruckanzeige rechts	Trox		
	1x Druckmessumformer mit Display zur Druckanzeige	PTH-6201-DF	OJ	A00000038153	

Ersatzteilliste

Bauvorhaben:	ISH 2023	
Gerät:	ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2	
Version:	006	
Angebots-Nr:	71138	
Auftragsnr.:	DE1640768	Pos.: 10
Pos.:	1	
LV-Pos.:		
Bearb.-Datum:	01.02.2023	
Bearbeiter:	Kincses, Attila	
Innendienst:		

	1x Kabelverschraubung M 16 (UV beständig)			A00000028892	
	2x Druckmessstelle			A00000071337	
1.2.4	**Schalldämpfer (Zuluft)**	MKA200-104-2-F/609x712x1000 verzinkt XKA50-F/462x1000 verzinkt	Trox		
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.2.7	**Ventilator (Abluft)**	GR25I-6ID.BD.CR+116882/A01 Motorleistung: 0.5 kW Nennstrom: 2.5 A	ZiehlAbegg	A00000086902	
	1x Druckmessumformer ohne Display	PTH-3202	OJ	A00000027543	
	1x Reparaturschalter lastseitig	7.5 kW	Merz	M546FX8	
	2x Kabelverschraubung M 20 (UV beständig)			A00000028893	
	3x Druckmessstelle			A00000071337	
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.2.9	**Schalldämpfer (Abluft)**	MKA230-74-2-	Trox		

Ersatzteilliste

Bauvorhaben:	ISH 2023	
Gerät:	ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2	
Version:	006	
Angebots-Nr:	71138	
Auftragsnr.:	DE1640768	Pos.: 10
Pos.:	1	
LV-Pos.:		
Bearb.-Datum:	01.02.2023	
Bearbeiter:	Kincses, Attila	
Innendienst:		

		F/609x712x800 verzinkt XKA50-F/462x800 verzinkt			
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.2.1 1	**Ansaug-/Ausblaskammer (Abluft)**				
	Anschluss: Dach (Klappe (innenliegend))	JZ-LL-AL-RLT-GX / 395x400 / Z03MO	Trox		
	Klappenstellantrieb, Position: bedienseitig, Spannung: 24V AC/DC, Leistung: 4.5 VA, Drehmoment: 15 Nm, Funktion: Modbus	Bezeichnung: 227CMX-024T-15-MB-105-TRX/MINI Anzahl: 1	Gruner	A00000036232	
1.3.2	**WRG - Plattenwärmeübertrager (Zu-/Abluft)**	Hersteller: Hoval KV-085/P3/0602/BSK060,H Bypass: vorne Bypass-Position: D	Hoval		
	Klappenstellantrieb Bypass-Klappe, Spannung: 24V AC/DC, Leistung: 4 VA, Drehmoment: 20 Nm, Funktion: Modbus	Bezeichnung: SM24A-Mod Anzahl: 1	Belimo	A00000051395	
	1x Abzweigdose			A00000035150	
	1x Druckmessumformer			A00000027543	

Ersatzteilliste

Bauvorhaben:	ISH 2023	
Gerät:	ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2	
Version:	006	
Angebots-Nr:	71138	
Auftragsnr.:	DE1640768	Pos.: 10
Pos.:	1	
LV-Pos.:		
Bearb.-Datum:	01.02.2023	
Bearbeiter:	Kincses, Attila	
Innendienst:		

	ohne Display				
1.5.11	**Ansaug-/Ausblaskammer (Abluft)**				
1.4.2	**Integrierter Schaltschrank (Zuluft)**				
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.4.4	**Ventilator (Zuluft)**	GR25I-6ID.BD.CR+116882/A01 Motorleistung: 0.5 kW Nennstrom: 2.5 A	ZiehlAbegg	A00000086902	
	1x Druckmessumformer ohne Display	PTH-3202	OJ	A00000027543	
	1x Reparaturschalter lastseitig	7.5 kW	Merz	M546FX8	
	2x Kabelverschraubung M 20 (UV beständig)			A00000028893	
	3x Druckmessstelle			A00000071337	
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.4.6	**Schalldämpfer (Zuluft)**	MKA230-74-2-F/609x712x750 verzinkt XKA50-F/462x750 verzinkt	Trox		
1.4.8	**Ansaug-/Ausblaskammer**				

Ersatzteilliste

Bauvorhaben:	ISH 2023	
Gerät:	ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2	
Version:	006	
Angebots-Nr:	71138	
Auftragsnr.:	DE1640768	Pos.: 10
Pos.:	1	
LV-Pos.:		
Bearb.-Datum:	01.02.2023	
Bearbeiter:	Kincses, Attila	
Innendienst:		

	(Zuluft)				
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.4.1 1	**Filter (Abluft)**	1x MFI-ePM10-55%-PLA / 592x592x292 x 6 Filterwand für seitlichen Auszug - DESIF-Y - Ausf. 2 Zeichnung GR1501960 Ausführung pulverbeschichtet, RAL 9016 BxH = 1 x 1 Differenzdruckanzeige links	Trox		
	1x Druckmessumformer mit Display zur Druckanzeige	PTH-6201-DF	OJ	A00000038153	
	1x Kabelverschraubung M 16 (UV beständig)			A00000028892	
	2x Druckmessstelle			A00000071337	
1.4.1 3	**Schalldämpfer (Abluft)**	MKA230-74-2-F/609x712x750 verzinkt XKA50-F/462x750 verzinkt	Trox		
	1x LED-Beleuchtung 24V DC / 7 W		Trox	A00000080627	
1.4.1 5	**Kontaktbefeuchter (Abluft)**	ME C 600 608 P-95 Direct Baugröße: 1010	CondAir		

Ersatzteilliste

Bauvorhaben:	ISH 2023	
Gerät:	ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2	
Version:	006	
Angebots-Nr:	71138	
Auftragsnr.:	DE1640768	Pos.: 10
Pos.:	1	
LV-Pos.:		
Bearb.-Datum:	01.02.2023	
Bearbeiter:	Kincses, Attila	
Innendienst:		

		Volumenstrom: 1800 m³/h Temperaturen: 24,00°C / 14,36°C rel. Feuchte: 30,00% / 92,23% inklusive Zulaufwasseranschluss-Set 1m			
	1x Betriebsanleitung, lose beigelegt			A00000055667	
	1x Transport- und Montageanleitung, lose beigelegt			A00000078851	
	2x TROX Doppelschlüssel zum Öffnen und Schließen von Gerätetüren und Revisionspaneelen sowie Schaltschränke, lose beigelegt			A00000032198	
	1x Druckmessumformer ohne Display			A00000027543	
	1x Druckmessumformer ohne Display			A00000027543	
	2x Gabelschlüssel, lose beigelegt			A00000080029	
	1x Kanalkombifühler			P0010007	

Ersatzteilliste

Bauvorhaben:	ISH 2023	
Gerät:	ISH 23 adiabat_ X-CUBE X2	
Version:	006	
Angebots-Nr:	71138	
Auftragsnr.:	DE1640768	Pos.: 10
Pos.:	1	
LV-Pos.:		
Bearb.-Datum:	01.02.2023	
Bearbeiter:	Kincses, Attila	
Innendienst:		

	1x Kanaltemperaturfühler			A00000033017	
	1x PT1000			A00000027530	
	1x PT1000			A00000027530	