

NEUE MVV TB 2023/1: WAS BEDEUTET DIE BRANDSCHUTZKLAPPEN- PRÜFUNG?

[□ Zurück zur
Übersicht](#)

Datum	Rubrik
08.05.2023	Presse / Produkte

Die neuen Richtlinien des MVV TB 2023/1 vom 17. April 2023 haben einige Fragen aufgeworfen, insbesondere im Hinblick auf die Prüfung von Brandschutzklappen. In Anhang 14 wird darauf hingewiesen, dass Brandschutzklappen nach dem Einbau durch ordnungsgemäßes Schließen geprüft werden müssen. Aber was ist mit der Funktionsprüfung während des Betriebs?

Wichtig ist, dass der laufende Betrieb des Gebäudes nicht in den Geltungsbereich der MVV TB fällt und somit die notwendige Funktionsprüfung weiterhin z.B. über die Instandhaltungsmaßnahmen in der DIN31051 geregelt ist. Weitere Informationen zu diesem Thema können Sie gerne im VDMA-Einheitsblatt 24000 nachlesen.

Wir empfehlen Ihnen auch, sich das [↓ informative Video zum Thema Brandschutzklappen ↓](#), um mehr über die Prüfung und Wartung dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahme zu erfahren.